

**Minute**  
Echelle : 1/200

DF26/049967  
P5947  
Iind A - Pl 1/1

BON POUR ACCORD

Parcelle: OL 1250  
OL 1682

Date:

Signature:

Affaire ENEDIS: DF26/049967

Echelle : 1/200ème

Date : 30/09/24



P1-A1  
Départ 1, pose de 71m de BT souterrain en 3x240mm²A1

ECP2D PC A2475 A1  
Observations: En saillie,  
Coffret de coupure barrette

- 1 COFFRET ECP2D
- 2 EMBOUT THERMO
- 1 RACC BT 240AL (depuis P1)
- 1 RACC BT 240AL (depuis A2)
- 1 IMALT

A1-A2  
Pose de 45m de BT souterrain en 3x240mm²A

A1-A2  
Observations: En saillie,  
250kVA

- 1 ARMATURE C4
- 1 EMBOUT THERMO
- 1 RACC BT 240AL (depuis A1)

P1-A3  
Départ 1, pose de 370m de HTA souterrain en 3x150mm²A

P1-A3  
Départ 2, pose de 370m de HTA souterrain en 3x150mm²A

1681

1250